

Aquanet Laboratorium sp. z o.o.

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8359 284 fax: 61 8324 773
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1
tel: 61 8359 960 fax: 61 8111 512
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 240P/10.03.2017-1/Z

Strona: 1

Stron: 4

Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne wody	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8 62-300 Września	61/LAB/2017 62/LAB/2017 63/LAB/2017

INFORMACJE OGÓLNE

Nr próbki	Identyfikacja próbek	Stan próbki w chwili przyjęcia	Data i godz. pobierania próbek deklarowana przez klienta	Data i godz. dostarczenia próbek do laboratorium	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
17/05570/P	Września - Sikorskiego przy firmie Flex Films (końcówka sieci- hydrant)	Dobry	10.03.2017 07:50	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05571/P	Września ul. Kościuszki przy Dębinie (końcówka sieci- hydrant)	Dobry	10.03.2017 08:05	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05572/P	SUW Września	Dobry	10.03.2017 12:30	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05573/P	Września - -ul. Warsztatowa (końcówka sieci hydrant nr 134).	Dobry	10.03.2017 08:20	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05574/P	Września - ul. Kościuszki (końcówka sieci hydrant 129)	Dobry	10.03.2017 08:30	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05575/P	Września - ul. Koszarowa (końcówka sieci - hydrant 346)	Dobry	10.03.2017 08:45	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05576/P	Września - ul. Kilińskiego (końcówka sieci - hydrant 154)	Dobry	10.03.2017 09:05	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05577/P	Września - ul. Słowian (końcówka sieci - hydrant 146)	Dobry	10.03.2017 09:30	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05578/P	Września - ul. Opieszyn- rondo (końcówka sieci - hydrant)	Dobry	10.03.2017 10:05	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05579/P	Września - ul. Chrobrego(końcówka sieci - hydrant)	Dobry	10.03.2017 11:00	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05580/P	Września - ul. Słowackiego (końcówka sieć - hydrant 471)	Dobry	10.03.2017 08:20	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05581/P	Września - ul. 3-go Maja Przedszkole "Słoneczko" (piwnica)	Dobry	10.03.2017 10:20	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017

Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne wody	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8 62-300 Września	61/LAB/2017 62/LAB/2017 63/LAB/2017

17/05582/P	Września - ul. Kościuszki 24 Szkoła Podstawowa Nr 2 (piwnica)	Dobry	10.03.2017 09:50	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05584/P	Września - ul. Sikorskiego 2 (Firma CENOS, laboratorium)	Dobry	10.03.2017 11:00	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05585/P	Września - ul. Warsztatowa 14 (Budynek mieszkalny, kran na zewnątrz budynku)	Dobry	10.03.2017 11:25	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017
17/05586/P	Września - ul. Koszarowa 17K (gabinet lekarski, łazienka)	Dobry	10.03.2017 11:45	10.03.2017 13:45	10.03.2017	13.03.2017

Identyfikacja metody pobierania próbek

Próbki zostały pobrane przez zleceniodawcę.

Metody badawcze oznaczone literą A posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700.

Metody badawcze oznaczone literą P posiadają zatwierdzenie PPIS w Poznaniu.

Decyzja nr HK-420/0-31(7)/16 z dnia 03.08.2016 r.

WYNIKI BADAŃ

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05570/P	17/05571/P	17/05572/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	1 [$<1;4$]	<1	<1
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	4 [2;9]	12 [7;19]	35 [25;50]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	1 [0;7]	0	0

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05573/P	17/05574/P	17/05575/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	3 [1;7]	<1	1 [$<1;4$]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	90 [67;122]	2 [1;6]	34 [24;49]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0	0	0



Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne wody	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8 62-300 Września	61/LAB/2017 62/LAB/2017 63/LAB/2017

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05576/P	17/05577/P	17/05578/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	27 [18;39]	2 [1;6]	>300
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	136 [102;182]	49 [35;68]	>300
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	1 [0;7]	0	0

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05579/P	17/05580/P	17/05581/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	7 [4;13]	<1	10 [6;17]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	108 [80;145]	<1	90 [67;122]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0	0	0

Oznaczenie			Nr próbki		
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05582/P	17/05584/P	17/05585/P
Bakterie grupy coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Escherichia coli A P	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	3 [1;7]	65 [47;89]	<1
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h A P	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	47 [34;66]	37 [26;53]	11 [7;18]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe) A P	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens A P	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0	2 [0;8]	0



Temat zlecenia	Zleceniodawca	Nr zlecenia Zleceniodawcy
Badanie bakteriologiczne wody	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8 62-300 Września	61/LAB/2017 62/LAB/2017 63/LAB/2017

Oznaczenie			Nr próbki
Nazwa	Metoda badawcza	Jednostka	17/05586/P
Bakterie grupy coli	A P PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0
Escherichia coli	A P PN-EN ISO 9308-1:2014-12	jtk/100 ml	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36±2)°C po (44±4) h	A P PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1 ml	30 [21;43]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C po (68±4) h	A P PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	13 [8;21]
Enterokoki (Paciorkowce kałowe)	A P PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0
Clostridium perfringens	A P Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)	jtk/100 ml	0

Uwagi: 1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. 2. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badań. 3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. 4. Niepewność wyniku dla próbek dostarczonych przez klienta uwzględnia niepewność metody badawczej bez pobierania próbek i wyrażona jest niepewnością rozszerzoną dla przedziału ufności 95% i k=2.	Data sporządzenia	Sporządził	Autoryzował
	13.03.2017	Gawron Lucyna	Gawron Lucyna