Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8
62-300 Września

Regon: 630196722
NIP: 789-00-09-517

tel.: 61 436-05-47
e-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

ul. Sikorskiego 42
62-300 Września

tel.: 61 436-05-47 wew. 238
e-mail: laboratorium@pwikwrzesnia.pl

AB 984

Sprawozdanie z badań nr 1452-1/2021

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni
ul. Miłosławska 8, 62-300 Września

Data zlecenia: 04 stycznia 2021 r.

Temat/Cel zlecenia: Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie; Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie i wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze.

Rodzaj próbki	Numer próbki	Miejsce pobrania	Punkt pobrania
Woda uzdatniona	**1876/2021**	**Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kościuszki 24, Września**	**piwnica**

Próbka pobrana i dostarczona przez: pracownika Laboratorium PWiK Sp. z o.o. we Wrześni - Angelikę Walkowiak (Certyfikat WSSE Poznań z dn. 31.05.2019 r.)

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Data i godzina pobrania próbki	Data i godzina dostarczenia próbki	Metoda pobrania	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
18.10.2021 r. 9.30	**18.10.2021 r. 10.00**	**PN-ISO 5667-5:2017-10 A** **PN-EN ISO 19458:2007 A**	**18.10.2021 r.**	**21.10.2021 r.**

WYNIKI BADAŃ

Parametr		Jednostka	Wynik	Wartość normatywna (1)	Metoda badania
Liczba bakterii grupy coli	**A/Z**	jtk/100 ml	0	0	**PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04**
Liczba bakterii Escherichia coli	**A/Z**	jtk/100 ml	0	0	**PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04**
Liczba enterokoków kałowych	**A/Z**	jtk/100 ml	0	0	**PN-EN ISO 7899-2:2004**
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72 godz. inkubacji	**A/Z**	jtk/1 ml	32 [13;77]	Bez nieprawidłowych zmian (2)	**PN-EN ISO 6222:2004**
Zapach	**Z**	TON	akceptowalny	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	**PN-EN 1622:2006**
Przewodność elektryczna właściwa (3)	**A/Z**	µS/cm [25ºC]	663 +/- 59 temp. pom. 24,4°C	2500	**PN-EN 27888 : 1999**
Barwa	**A/Z**	mg/dm^3 Pt	17 +/- 4	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (4)	**PN-EN ISO 7887 : 2012**
Mętność	**A/Z**	NTU	<0,20	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (5)	**PN-EN ISO 7027-1:2016-09**
pH	**A/Z**	pH	7,6 +/- 0,6 temp. pom. 18,8°C	6,5 – 9,5	**PN-EN ISO 10523:2012**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8
62-300 Września

Regon: 630196722
NIP: 789-00-09-517

tel.: 61 436-05-47
e-mail: biuro@pwikwrzesnia.pl

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

ul. Sikorskiego 42
62-300 Września

tel.: 61 436-05-47 wew. 238
e-mail: laboratorium@pwikwrzesnia.pl

AB 984

Sprawozdanie z badań nr 1207/2021

Parametr		Jednostka	Wynik	Wartość normatywna (1)	Metoda badania
Chlor wolny	**A/Z**	mg/dm^3	0,04 +/- 0,02	0,30	**PBL-30/Wyd. 03 z dn. 24.05.2019r.**
Temperatura	**A**	°C	15,1 +/- 0,6	---	***PN-77/C-04584***

Data i podpis
osoby sporządzającej sprawozdanie:
22 października 2021 r.
mgr inż. Angelika Walkowiak

Data i podpis
osoby autoryzującej sprawozdanie:
22 października 2021 r.
mgr Bogna Jaensch

Badania wody dla parametrów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294), znajdujące się w niniejszym sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS we Wrześni nr ON-HK.9011.2.33.2021 z dnia 09.08.2021 r.

A - badania oznaczone literką **A** jako akredytowane, w tym sprawozdaniu, są zamieszczone w zakresach akredytacji PCA nr **AB 984.**

Z - badania oznaczone literką **Z** jako zatwierdzone przez PPIS we Wrześni.

(1) – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).
(2) – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.
(3) – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.
(4) – pożądana wartość tego parametru w w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg/l.
(5) – zalecany zakres wartości do 1,0 NTU.

Czcionką pochyłą oznaczono metody oparte na normach wycofanych bez zastąpienia.

Niepewność wyniku wyrażona jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla przedziału ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2 wraz z uwzględnieniem niepewności pobrania próbki.

Uwagi:
1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od otrzymania „Sprawozdania z badań".
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.